

No 20080185



2006000170 Z



(2006)国认监认字(001)号



检测
CNAS L0259

检 验 报 告

受检单位名称 英国 Airsense Technology 公司

产品型号名称 Stratos-Micra 100 型空气采样式感烟火灾探测器

检 验 类 别 型 式 检 验

国家消防电子产品质量监督检验中心



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No20080185

共 6 页 第 1 页

产品名称	空气采样式感烟火灾探测器	型 号	Stratos-Micra 100
受检单位	英国 Airsense Technology 公司	商 标	
生产单位	英国 Airsense Technology 公司	检验类别	型式检验
抽样地点	成品库	抽样基数	15 台
抽 样 者	康卫东、王学来	抽样日期	2007 年 10 月 13 日
送 样 者	自送	到样日期	2007 年 11 月 19 日
样品数量	2 台	生产日期	2007 年 10 月
样品状态	完好	检验日期	自 2007 年 11 月 29 日 至 2008 年 1 月 22 日
检验依据	GB4717-2005、GB4715-2005		
检验项目	试验前检查、功能、射频场感应的传导骚扰抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、恒定湿热（运行）、振动（正弦）（耐久）、火灾灵敏度试验		
检 验 结 论	<p>我中心按中华人民共和国国家标准 GB4717-2005《火灾报警控制器》、GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》的有关条文要求，对英国 Airsense Technology 公司生产的 Stratos-Micra 100 型空气采样式感烟火灾探测器样品进行了型式检验。</p> <p>该送检样品满足 GB4717-2005《火灾报警控制器》、GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》的有关技术要求，认可 Stratos-Micra 25 型空气采样式感烟火灾探测器为 Stratos-Micra 100 型空气采样式感烟火灾探测器的分型产品，判定为合格。</p> <p>分型产品与主型产品的差异见产品描述。 以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  (检验专用章) 签发日期：二〇〇八年七月二十三日 </div>		
备 注			

批准：张德成

审核：刘军

编制：王学来


国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No20080185

共 6 页 第 2 页

受检单位	英国 Airsense Technology 公司		
通信地址	Unit 1, Caxton Place, Caxton Way, Stevenage, Herts SG1 2UG, UK		
法人代表	Alastair Archibald	邮政编码	
传 真	44-1438-729137	联系电话	44-1438-751296

主型产品照片



产品型号: Stratos-Micra 100

